


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
19.05.2023	№ ПМ 18230061000206181804	



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской  
Республике, 426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03,  
факс 72-72-08 (код-3412), E-mail: [gu-mchs@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchs@18.mchs.gov.ru)**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,  
Алиашского, Граховского и Кизнерского районов**  
г. Можга, ул. Можгинская, 120 тел./факс (34139) 3-21-13;  
**e-mail: [mojgpn@18.mchs.gov.ru](mailto:mojgpn@18.mchs.gov.ru)**

**Предостережение № 22/29**  
**о недопустимости нарушения обязательных требований**

19.05.2023 г.

г. Можга

Во исполнение решения о проведении профилактического визита заместителя начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алиашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алиашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Житникова Антона Сергеевича от 04.05.2023 № 22/42, учетный номер профилактических мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18230061000206002223 от 04.05.2023 г., «17» мая 2023 г. по адресу: 427772, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, МОЖГИНСКИЙ РАЙОН, БОЛЬШИЕ СИБЫ ДЕРЕВНЯ, ЗАРЕЧНАЯ УЛИЦА, 40, проведен профилактически визит.

В ходе которого установлено, на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. В соответствии с п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от

Огнетушители находящиеся на объекте установлены в подставках, выполненных из горючего материала. В соответствии с п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации 2007 года монтажа) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 90 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" - В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

На основании изложенного, руководствуясь п. 12 к) Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г.,

## ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА "БОЛЬШЕСИБИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (ОГРН: 1021800841083, ИНН: 1817005047) 427772, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, МОЖГИНСКИЙ РАЙОН, БОЛЬШИЕ СИБЫ ДЕРЕВНЯ, ЗАРЕЧНАЯ УЛИЦА, 40, о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности и разъясняю (предупреждаю), что за указанные нарушения предусмотрена административная ответственность.

Предлагаю МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА "БОЛЬШЕСИБИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (ОГРН: 1021800841083, ИНН: 1817005047) 427772, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, МОЖГИНСКИЙ РАЙОН, БОЛЬШИЕ СИБЫ ДЕРЕВНЯ, ЗАРЕЧНАЯ УЛИЦА, 40, принять меры по обеспечению соблюдения указанных обязательных требований. До устранения указанных нарушений деятельность детского оздоровительного лагеря не допускать.

По результатам рассмотрения предостережения (в соответствии с п. 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г.) может быть подано возражение на предостережение в ОНД и ПР г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского, Кизнерского районов в сроки установленные действующим законодательством.

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Можги, Можгинского, Алнашского,

Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору  
"19" мая 2023 г.



А.С.Житников

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

